

Skýringar

Allar lagnir skulu vera samkvæmt 161 og 197 grein Byggingarreglugerðar, leiðbeiningar og reglum Brunamálstofnunar og IST EN 54. Allur rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Brunaviðvörðunarkerfið er analog-kerfi með viðurkenndri Stjórnstöð, með innbyggðum rafhlöðum, staðsett í Aðalanddyri.

Hönnun, uppsetning og frágangur brunaviðvörðunarkerfis skal vera í samræmi við íST EN 54 og reglur Brunamálstofnunar um sjálfvirk brunaviðvörðunarkerfi. Kerfið skal tengt viðurkenndri vaktstöð.

Strengir skulu m.a. fullnægja ákvæðum 4.kafla reglna BR um sjálfvirk brunaviðvörðunarkerfi. Strengir eru að hluta til í opnum lagnaleiðum og skulu vera viðurkenndir fyrir a.m.k. 30 mín. brunatöl sjá gr.47. Kerfið er lagt í hringtengdum lagnaleiðum.

Við stjórnstöðina skal staðsetja yfirlitsteikningu. Staðsetja skal Þjónustubók hjá stöðinni þar sem greinir frá hver annaðist uppsetningu kerfisins og hver annist viðhald þess, sbr. gr. 41.5 og 41.6a, b og c í leiðbeiningarblöðum Brunamálstofnunar nr.161.1BR1.

Brunaviðvörðunarkerfið skal hannað í samræmi við brunahönnun VSI, dags 08.10.2001.

- Stjórnstöð brunaviðvörðunarkerfis
- HB Handboði Hæð 120cm
- Reykskynjari optískur
- Reykskynjari jónískur
- Hlitskynjari
- Viðvörðunarbjalla Hæð 220cm

Tengist inn á brunaviðvörðunarkerfið í þessu herbergi í séríu

GRUNNMYND KJALLARI
Brunaviðvörðunarkerfi M:1:50

Tengt inn á núverandi kerfi

GRUNNMYND 1.HÆÐ
Brunaviðvörðunarkerfi M:1:50

- Norðausturhluti 1.Hæð
nýbygging
- Númer - Skynjarar - Hvar
- 2-032 = Ro þvottahús 1.Hæð
 - 2-033 = Ro Gangur 1.Hæð
 - 2-034 = Ro Skrifstofa/Móttaka 1.Hæð
 - 2-035 = Ro Setustofa 1.Hæð
- Norðausturhluti kjallari
nýbygging
- Númer - Skynjarar - Hvar
- 2-036 = Ro Geymsla Kjallara
 - 2-037 = Ro Andd/Föt Kjallara
 - 2-038 = HB Andd/Föt Kjallara
 - 2-039 = Ro Herb.Norður Kjallara
 - 2-040 = Ro Herbergi Austur Kjallara
 - 2-041 = Ro Stofa/Gangur Kjallara
 - 2-042 = Ro Herbergi Suðaustur Kjallara

BREKKULÆKUR viðbygging norðanvið Miðfirði Húnaþingi vestra	Mál 1:50 Dagsí okt 2011
Ársell Daníelsson kt.0108533549 lögg.rafverktaki Höfðabraut 15, 530 Hvamstanga sí451-2466/893-1866	Dagsí Blað 3 af 3