




DEILI B, MKV. 1:10




DEILI A, MKV. 1:10



SNID A-A

DEILI C, MKV. 1:10



BYGGINGARLÝSING BURÐARVIRKIS

Hefðbundið bárujárnsklætt timburpak er sett á bilskúrinn með 14° halla. Sperrur eru C18 burðarviður 45x145 c/c ±600mm, festar við steypta pakplötu með BMF 90mm vinklum sem festast með 10mm L= 100mm heitgalvaniseruðum múrbolta gegn um vinkil og neglast í sperru og stoðir í stöfnum með 6 stk. 4/40 kamsaum í hvert snið. Stoðir í stöfnum festast við sperru með 3 stk. heitgalvaniseruðum 690mm tréskrúfum. Sperrur eru festar saman í toppinn með 100x220mm BMF-gataplötum báðu megin, negling 8 stk. 4/40 kamsaumur í hvert snið. Útafstaða þaksins er 400mm frá steyptum úrvegg. Pak er klætt með 25x150mm bordaklæðningu, negling 3 stk 75mm galvaniseraður byssusaumur í hvert borð í hveija sperru. Virokplötum er fest við reimar og stoðir með hvítökkuðum heitgalvanisetuðum 5/50mm tréskrúfum með pönnuhaus. Þar sem viður leggst að steyptum vegg skal leggja tjörupappa á milli.

MÓTTEKID
29. apríl 2019
Byggingartulltrúinn
í Húnaþingi vestra

Höfundur: Bjarni Þór Einarsson, kt. 310348-2449		Aukun höfundar: 	
Breyting dags.	Samþykktur	Væðing:	
		Hannað / leikað:	
		BPE	
		Yfirleitt:	
		BPE	
		Dagsetning:	
		29.04.2019	
		Samþykktur:	
			
		Málavæð:	
		1:100	
		Verk - Tölurug númer:	
		190401 - HG19021	

GARÐAVEGUR 19, HVAMMSTANGA

BILSKÚRPAK - BURÐARVIRKI

 **RÁÐGJAFI OG VÆÐING**

Bjarni Þór Einarsson MTFI
Byggingarteknifráttir, Þsc. kt. 310348-2449
Höfðbraut 6, 530 Hvammstanga, hh@hna.is
Símar: 455-2511, 892-8296, fax: 455-2509