



SKÝRINGAR:
SJÁ ENNFREMUR TEIKN. S-001

FRÁGANGUR JÁRNA:
SKEYTILENGD SÉ 40* ÞVERMÁL JÁRNA
Í STAÐ ÞESS AÐ BEYGJA AÐALJÁRN Í HORNUM
KOMI VINKLAR AÐ LENGÐ 2* SKEYTILENGD

EFNI OG EFNISÓÆÐI:
STEYPUSTYRTKARTARÁL SÉ KAMBSTÁL KS42
STEINSTEYPA SÉ C35, SIGMAL 4 TIL 8 CM
VATNSSEMENTSTALA 0.55 OG LOFT 4 TIL 6%
MÆLT EFTIR NIDURLOGN
SJÁ ENNFRÉMUR ÍSLENGN STADAL ÍST 10

KÍKÍC1200

GK=68.90

TAKNAR ENDA Á OKRÓKBEYGDU JÁRNI
MERKIR AD 10mm KAMBSTÁL LEGGIST MEÐ
200mm MILLILÍÐI
H/ED Á FULLFRÆGANGINNÍ PLÖTU SÉ 68.90 m.y.s.

FYLLING | OG AÐ SÖKKLUM SÉ HREIN GRÓF MÖL SETT Í LÖGUM
VIÐ VÖKVUN OG ÞJÖPPUN. LAGÞYKKT RÆÐST AF STÆRÐ TITRARA,
ÞÓ MEST 800mm.

MESTA ÁLAG UNDIR SÖKKLUM ER MINNA EN 0.3 N/mm2
UNDIRSTÖÐUR STANDI Á ÞJAPPÐRI FYLLINGU

S4
S2 S1

TÁKNAR SNIÐ TEKID Í STEFNU ÖRVAR
S4 TÁKNAR SNIÐ NÚMER
S1 TÁKNAR TEIKNINGARNÚMER ÞAR SEM SNIÐ ER TEKID
S2 TÁKNAR TEIKNINGARNÚMER ÞAR SEM SNIÐ ER SÝNT

SJÅ ENNFREMUR TEIKNINGU 2256-S-000 OG TEIKNINGAR ARKITEKTS
ALLAR MÅLSETNINGAR SKAL BERA SAMAN VIÐ TEIKNINGAR ARKITEKTS

TÁKNAR KROSSBUNDNA MOTTU, 5K10c/c200mm
Í EFRI OG NEÐRI BRÚN, L=1500mm

SÖKKLAR ERU AÐ HLUTA STEYPTIR Í NUDURA KUBBAMÓT
MIN EPS100 SÖKKULEINANGRUN Á SÖKKULVEGGI (20kg/M³)
EPS150 PLÖTUEINANGRUN UNDIR PLÖTU Í ÍBÚÐ OG BÍLSKÚR
(25kg/M³) ÞYKKT SÝND Á SNIÐUM

SJÁ SKÝRINGAR Á TEIKNINGU
2415-S-001

Sveinbjörn Jónsson 261254-7949

UNDIRSTODUR STANDI AÐSÁ FÁÐYR TILGÆT			DAGSETT	TEIKNAD	YFIRFARID	ÖTUGAFA	BREYTING	DAGSETT	TEIKNAD	YFIRFARID	 VERKFRÆÐISTOFAN[®] möndull SVEINBJÖRN JÓNSSON Bygginga- og verkfræðingur Birkihlíð 8, 105 Reykjavík Sími 568-8255, kt. 591184-1139	mælikvörð: 1:50 frumstærð blaðs: A1 landnúmer: L211553 L211554 verkkaupi: ÓSKAR EINAR HALLGRÍMSSON kt. verkkaupa:	TEIKNAD SVBJ HANNAD SVBJ YFIRFARID SVBJ DAGSETT SEP22 VERKJÖRNER 2415	VERKHEITI GRUNDARTÚN 13-15, HVAMMSTANGI EFN BURÐARÞOL TEGUND GRUNNMÝND SÖKKLA 	VERK. VERKJÖR BLAÐSTÆRÐ A1 BLAÐJÖRNER S-100
--------------------------------------	--	--	---------	---------	-----------	---------	----------	---------	---------	-----------	---	---	--	--	---