



SKÝRINGAR:  
SJÁ ENNFREMUR TEIKN. S-001

FRÁGANGUR JÁRNA:  
SKEYTILENGD SÉ 40\* ÞVERMÁL JÁRNA  
Í STAÐ ÞESS AÐ BEYGJA AÐALJÁRN Í HORNUM  
KOMI VINKLAR AÐ LENGÐ 2\* SKEYTILENGD

EFNI OG EFNISGÆÐI:  
STEYPUSTYRKARTARSTÁL SÉ KAMBSTÁL KS42  
STEINSTEYPA SÉ C35, SIGMAL Ø 11 CM  
VATNUSSEMENTSTAÐA 0.55 OG LOFT 4 TIL 6%  
MÆLT EFTIR NIDURLOGN  
SJÁ ENNFRÉMUR IÐLEGNAN STAÐAL ÍST 10

TÁKNAR ENDA Á ÖKRÖKBEYGDU JÁRNI  
MERKIR AD 10mm KAMBSTÁL LEGGIST MEÐ  
200mm MULLBILI  
H/ED Á FULLFRÆGANGINNÍ PLÖTU SÉ 68.90 m.y.s.

K10a:200

GK=68.90

FYLLING OG AÐ SÖKKLUM SÉ HREIN GRÓF MÖL SETT Í LÖGUM  
VIÐ VÖKVUN OG ÞJÖPPUN. LAGÞYKKT RÆÐST AF STÆRD TITRARA,  
ÞÓ MEST 800mm.  
MESTA ÁLAG UNDIR SÖKKLUM ER MINNA EN 0.3 N/mm<sup>2</sup>  
Í UNDRISTÖÐUR STANDI Á ÞJAPPÐRI FYLLINGU

S4  
S2 S1

TÁKNAR SNIÐ TEKID Í STEFNU ÖRVAR  
S4 TÁKNAR SNIÐ NÚMER  
S1 TÁKNAR TEIKNINGARNÚMER ÞAR SEM SNIÐ ER TEKID  
S2 TÁKNAR TEIKNINGARNÚMER ÞAR SEM SNIÐ ER SÝNT

SJÁ ENNFREMUR TEIKNINGU 2256-S-000 OG TEIKNINGAR ARKITEKTS  
ALLAR MÁLSETNINGAR SKAL BERA SAMAN VIÐ TEIKNINGAR ARKITEKTS

TÁKNAR KROSSBUNDNA MOTTU, 5K10c/c200mm  
Í EFRI OG NEDRI BRÚN, L=1500mm

SÖKKLAR ERU AÐ HLUTA STEYPTIR Í NUDURA KUBBAMÓT  
MIN EPS100 SÖKKULEINANGRUN Á SÖKKULVEGGI (20kg/M³)  
EPS150 PLÖTUEINANGRUN UNDIR PLÖTU Í ÍBÚÐ OG BÍLSKÚR  
(25kg/M³) ÞYKKT SÝND Á SNIÐUM

SJÁ SKÝRINGAR Á TEIKNINGU  
2415-S-001

Í SAMRÆMI VIÐ SAMÞYKKTA AÐALUPPRDÆTTI

Sveinbjörn Jónsson 261254-7949

[illegible]