

þar sem jarðfylling hvílir á innveggjum hærra en 1,5m ofar en
kjallaragolf, en engin á möti, komi jarnabending í innbrún
0,10 % 30 lóðrét og 0,08 % 30 lárét.

Í neðsta gólf og veggjum samsvari steypan $K=150$ en í berandi loftum $K=200$ skv. sænsk-
um reglum. Nota skal loftblendi og vibrera steyp-
una. Sigmál steypu 6-8 cm.

Í útveggjum komi 2012 upp með og undir múrop
en 3012 yfir, nema annars sé getið. Lóðrætt
járn nái minnst 70 cm út fyrir opin eða séu
samfelld um fleiri op. Lóðrætt járn nái frá gólfi
og 50 cm upp í vegg næstu hæðar til víxllagn-
ingar tilsvarendi járnum þar.

'innveggi komi $\phi 10$ í stað $\phi 12$ með sama frágangi
'horn merkt „x“ komi $3\phi 12$ með sama frágangi
og önnur lóðrétta járn. Við þau vix/leggjast járn
„c“ er gangi 180 cm inn með efra borði plötú.
Í plötum beygist annaðhvert járn upp í efra
borð yfir veggjum og bitum.

Önefnd mál eru cm, nema járnastærðir eru mm.
Bil á milli járna eru gefin fyrir bein járn inn-
byrðis og uppbyggð járn innbyrðis.

$\phi 10$ 50 merkir $\phi 10$ mm jarn með 50 cm millibili mælt af miðju jarni á mitt jarn.

———— merkir jörn í efra borði plötu.

_____ merkir járn í neðra borði plötu.

Járn vixlleggist hvar sem hentar þykir: $\phi 12\text{ mm}$ um 60 cm , $\phi 10\text{ mm}$ um 50 cm . Vixllagningeigi þörf í neðri brún yfir veggjum og bitum, nema sem samsvari vegg- eða bitabreidd.


Járn í plötum krökbeygist ekki á endum.

Reykhaðfur bendist í útbrun: lóðrétt $\phi 10^\circ 15'$
og lárétt með lykkjum $\phi 10^\circ 15'$.

Hann einangrist að innan með 7cm vikur.

Steypulag á jörnum í plötum 1,0 cm, en í veggjum 2,5 cm.

Þögnælið að uppbeygð járn haldist á sínum stað.




Spid B-B 1:25

Snið A-A 1:25

Bitli B, 1:25

Järnatafla:

Gerð:	φ mm	Lengd cm	Fjöldi	Merki	Ath:	Húsnæðismálastofnun ríkisins:	Teikn. nr.:
	12	370	2	4.5.	B, 2stk.	<u>Verk nr. 94</u>	R: T. A
	19	390	3	1.2.3.		Loftr. yfir kjallara. 7b. steypa	T: T. A
	8	105	16	Lykkjur			A:
							V:
						Theodór Arnason, verkfr. FVFÍ, Hverfisg. 82 S-13213	4-5-1967