Húnaþing vestra
Samþykkt þann
07. júlí 2023
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

ALMENNT

31.00 TÁKNAR HÆÐ: 31.00 m Í SNIÐMYND

31.00 TÁKNAR HÆÐ Á PLÖTU: 31.00 m Í GRUNNMYND

JÁRNASTÆRÐIR ERU Í mm
TIMBURÞVERMÁL ER Í mm
ÖLL ÖNNUR ÓNEFND MÁL ERU Í mm

(160) MERKIR: ÞYKKT PLÖTU (VEGGJAR) ER 160 mm.
Á GRUNNMYND AF PLÖTU ER SNIÐIÐ TEKIÐ UNDIR ÞEIRRI PLÖTU SEM ER SÝND.

TÁKNAR STEYPUSKIL. Í LÓÐRÉTTUM STEYPUSKILUM KJALLARAVEGGJA KOMI A.M.K. 150 mm PLASTÞÉTTILISTI.

HEITI SÉRMYNDAR
A
SÝNIR SNIÐ
B02–B02
TEIKNING SEM VÍSAÐ ER TIL

STEINSTEYPA

ÖLL STEYPA ER SKV. FS ENV 206

GERÐ STEYPU KEMUR FRAM Í TÖFLU HÉR AÐ NEÐAN
OG Á VIÐKOMANDI TEIKNINGU

FJAÐURSTUÐULL STEYPU Í BERANDI PLÖTUM
SKAL VERA A.M.K. 30.000MPa, NEMA ANNAÐ
SÉ TEKIÐ FRAM Á HVERRI GRUNNMYND FYRIR SIG.

BROTÞOLSFLOKKAR STEYPU

BYGGINGARHLUTAR	BROTÞOLS-FLOKKUR	VEÐRUNAR-ÞOL	SIGMÁL (mm) F. ÍBLÖNDUN	LOFT
SÖKKLAR OG BOTNPLATA	C30	NEI	50-90	5-7%
VEGGIR OG PLÖTUR	C30	NEI	50-90	5-7%
SÚLUR ÚTI	C35	JÁ	50-90	5-7%
STOÐVEGGIR	C30	JÁ	50-90	5-7%
PLATA BÍLAGEYMSLU	C35	JÁ	50-90	5-7%

VEÐRUNARÞOLIN STEYPA, SÉRÁKVÆÐI

SEMENTSMAGN > 330kg/m3
VATNSSEMENTSTALA v/s < 0,45
ENDANLEGT LOFTINNIHALD > 5%
FJARLÆGÐARSTUÐULL LOFTS < 0,25 mm

ÁLAGSFORSENDUR / STAÐLAR

ÖRYGGISKERFI	SKV. ÍST DS 409
STEYPUVIRKI, ALMENNT	SKV. ÍST14 OG EUROCODE 2
STEYPUVIRKI, JARÐSK .	SKV. EUROCODE 8
STÁLVIRKI	SKV. ÍST DS 412
TIMBURVIRKI	SKV. ÍST DS 413
ÁLAG Á GRUNN	SKV. ÍST DS 415
SNJÓÁLAG,VINDÁLAG OG NOTÁLAG	SKV. ÍST DS 409 OG 410
JARÐSKJÁLFTAÁLAG	SKV. EUROCODE 8

GRUNNGILDI ÁLAGS

ÍST 12 (3. ÚTGÁFA 2002-07-01)
NOTÁLAG Á PLÖTUR
Gólfplötur 2,0 KN/m² (milliveggir innifaldir)

LEYFT ÁLAG Á KLÖPP 1000 KN/m²
LEYFT ÁLAG Á MÓHELLU 500 KN/m²

VINDÁLAG
Grunngildi vindhraða 36 m/sek
SNJÓÁLAG
Grunngildi svæði 1 2,1 KN/m²
Grunngildi svæði 2 3,0 KN/m²
Gildi stuðulsins Ce 0,6
Gildi stuðulsins Ct 1,0

FYLLINGARPÚÐI

ÞJÖPPUNARKRÖFUR TIL FYLLINGAR UNDIR SÖKKLA ERU EFTIRFARANDI

MALARFYLLING : E2 > 1200 E 2/E1 < 2,30
HRAUNFYLLING : E2 > 1200 E 2/E1 < 2,30

JÁRNALÖGN

UM BENDISTÁL OG JÁRNAVINNU ALMENNT GILDIR ÍST 10 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á TEIKNINGUM EÐA Í VERKLÝSINGUM.

GERÐ OG MERKING JÁRNA

ALMENNT SKAL BENDISTÁL FULLNÆGJA KRÖFUM DS 13080

K: MERKIR KAMBSTÁL Ks500 MEÐ SKRIÐMÖRK fyk > 500 MPa, MIÐAÐ VIÐ 0.1% VIKMÖRK.

Ks: MERKIR KAMBSTÁL SUÐUSTÁL Ks500 MEÐ SKRIÐMÖRK fyk > 500 MPa, MIÐAÐ VIÐ 0.1% VIKMÖRK.

R: MERKIR SLÉTT STÁL Fe 360 (ST 37) MEÐ SKRIÐMÖRK fyk > 240 MPa, MIÐAÐ VIÐ 0.1% VIKMÖRK.

BENDINET SKAL FULLNÆGJA KRÖFUM DS 13082

C189: MERKIR BENDINET MEÐ SKRIÐMÖRK fyk > 500 MPa, MIÐAÐ VIÐ 0.1% VIKMÖRK, OG ÞVERSNIÐSFLATARMÁL = 189 mm²/M.

JÁRN Í NEÐRI BRÚN PLÖTU / YTRI BRÚN VEGGJAR.

JÁRN Í EFRI BRÚN PLÖTU / INNRI BRÚN VEGGJAR.

K10C200
L=6000
10 mm KAMBSTÁL, L= 6000 mm. MEÐ 200 mm MILLIBILI

ENDI Á JÁRNI ER BEINN.

JÁRN BEYGIST SKEYTILENGD INN Í AÐLIGGJANDI BYGGINGARHLUTA.

GEFUR STEFNU JÁRNA SEM LEGGJAST NÆST YFIRBORÐI STEYPU.

MERKIR AÐ BIL MILLI JÁRNA SÉ JAFNT Í BÁÐAR ÁTTIR.

MERKIR UPPBEYGJULÍNU, ÞAR BEYGIST ANNAÐ HVERT JÁRN UPP Í EFRI BRÚN Á PLÖTU

TENGING JÁRNAGRINDA NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKINGUM.
d ER ÞVERMÁL JÁRNA.



BIL MILLI JÁRNA / STEYPUHULA

LYKKJUR:

Í LYKKJUR SKAL NOTA
R-STÁL EÐA Ks-STÁL
(SUÐUHÆFT KAMBSTÁL)



VARÐANDI BIL MILLI JÁRNA / STEYPUHULU

$a \geq 2d$
Dmax+ 10 mm

$b \geq 1.5d$
20 mm

VEGGENDAR

ALLIR VEGGENDAR SEM EKKI ERU MERKTIR
SÉRSTAKLEGA SKULU BENTIR Á ÞENNAN HÁTT:

TÁKNAR 2 K12 Í VEGGENDA



TVÖFÖLD
GRIND

SKEYTILENGD JÁRNA

SÉ EKKI ANNAÐ TEKIÐ FRAM SKULU JÁRN ÆTÍÐ FEST SKEYTILENGD INN Í AÐLIGGJANDI BYGGINGAHLUTA. Í BITUM OG PLÖTUM SKAL EKKI SKEYTA MEIRA EN ÞRIÐJA HVERT JÁRN Í SAMA ÞVERSNIÐI OG AÐEINS FJÓRÐA HVERT JÁRN Í VEGGJUM NEMA ANNAÐ SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM. SKEYTILENGD VIÐ VÍXLLAGNINGU KAMBSTÁLS SKAL VERA 40d (d = ÞVERMÁL STANGAR)

ÞVERMÁL STANGAR Í mm	8	10	12	16	20	25
SKEYTILENGD Í mm	320	400	480	640	800	1000

SÉ ANNAÐ EKKI TEKIÐ FRAM SKAL LEGGJA 2K12 Í KRINGUM GÖT, DYRA-OG GLUGGAOP ER NÁI 50 cm ÚT FYRIR OPIÐ.



SKEYTING BENDINETA

ALMENNT GILDIR AÐ SKEYTILENGd NEMI ÞVÍ, AÐ ÞRJÚ ÞVERJÁRN SÉU Í VÍXLSKEYTUM, ÞÓ ALDREI MINNI EN 40d. BENDINET MEÐ 15 cm MÖSKVA SKAL ÞVÍ VÍXLLEGGJA UM TVO MÖSKVA.

ALMENNT GILDIR AÐ STEYPUHULAN (c) SKAL FULLNÆGJA EFTIRFARANDI KRÖFUM NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGUM EÐA Í VERKLÝSINGU.

30 mm Í VEGGJUM UTANDYRA
25 mm Í INNVEGGJUM
30 mm Í SÚLUM ÚTI
25 mm Í SÚLUM INNI
25 mm Í LOFTPLÖTUM INNI

30 mm Í LOFTPLÖTUM ÚTI
30 mm Í BITUM ÚTI
25 mm Í BITUM INNI
40 mm Í SÖKKLUM
90 mm ÞAR SEM STEYPT ER BEINT Á KLÖPP

YFIRHÆÐ.
BITA OG PLÖTUMÓT SKULU HAFA YFIRHÆÐ L/300 AF FJARLÆGÐ MILLI FASTRA PUNKTA.

TRÉVERK

GÆÐAFLOKKUR LÍMTRÉS ER L 40.
AÐRIR BURÐARVIÐIR ERU ÚR K-18 EÐA BETRA

ALLIR FESTIHLUTIR ÚR JÁRNI SKULU HEITGALVAN-HÚÐAÐIR, NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

ÞAR SEM TRÉ LEGGST AÐ STEINSTEYPU, KOMI ASFALTPAPPI MILLI TRÉS OG STEINS

FÚAVERJA SKAL SPERRUENDA OG ÞÁ HLUTA TRÉS, SEM STEYPAST INN EÐA LEGGJAST AÐ STEYPU, MEÐ C-TOX EÐA SAMBÆRILEGU EFNI, TVÆR UMFERÐIR

N - TÁKNAR VENJULEGA SLÉTTA NAGLA

K - TÁKNAR KAMBSAUM, BMF

M16 - TÁKNAR BOLTA MEÐ ÞVEMÁL 16 mm

T16/120 - TÁKNAR TRÉSKRÚFU
MEÐ ÞVERMÁL 16 mm OG LENGD 120 mm

NAGLASTÆRÐ a/b TÁKNAR NAGLA MEÐ ÞVERMÁL 0,1 x a mm OG LENGD b mm

UNDIR BOLTAHAUSA OG RÆR, SEM HERÐAST AÐ TRÉ, KOMI SKÍFUR MEÐ KANTLENGD 3 x d OG ÞYKKT 0,3 x d

STÁLVIRKI

EFNISGÆÐI:

EFTIRFARANDI GILDIR, NEMA ANNAÐ
KOMI FRAM Á TEIKNINGUM:

STÁLVIRKI SKV. EN 10025
ALLT STÁL ER Fe 360 (S235)
BOLTAR SKV. DIN 931 8.8
SKINNUR UNDIR RÆR SKV. DIN 126C
RÆR SKV. DIN 934 - 8
BOLTAR , RÆR OG SKINNUR
SKULU VERA HEITGALVANHÚÐUÐ

UM YFIRBORÐSMEÐHÖNDLUN STÁLVIRKIS ER VÍSAÐ Í VERKLÝSINGU.

ÞEIR EINIR MEGA FRAMKVÆMA SUÐUVINNU, SEM HAFA TIL ÞESS TILSKILIN RÉTTINDI FRÁ IÐNTÆKNISTOFNUN ÍSLANDS.
MINNSTA LEYFILEGA KVERKSUÐA ER 4 mm OG SUÐUEFNI SKAL VERA A.M.K. JAFNGOTT OG EFNI ÞESS STÁLS SEM VERIÐ ER AÐ SJÓÐA SAMAN, BÆÐI HVAÐ VARÐAR STYRK OG SEIGLU.
Suður og samsetningar eru skv. EC3

SUÐUTÁKN:



Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
VÍH
Suðurlandsbraut 46, 108 Rvk
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
Heimasíða: www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

Hannað	Teiknað	Samþykkt :
Í.H.	Í.H.	Kennitala 110383-5339

LINDARVEGUR16
HVAMMSTANGI

BURÐARVIRKI

SKÝRINGAR

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
	2-0.0	

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra:	Útgáfa	Dags.
	A	JÚLÍ '23

Húnaþing vestra
Samþykkt þann
07. júlí 2023
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra







Steypa: Öll steypa skal uppfylla kröfur ÍST14 og ÍST10 svo og eftirfarandi: Útisteypa :
VS<0,5 Sementsmagn>300 kg/m3
Fjarlægðarstuðull lofts < 0,25 mm
Loft : 5-6 %
Styrkleiki : S 250

Steypust.stál: K10 og K12 skulu vera úr KS40 en þó skulu lykkjur vera úr suðuhæfu KS40. K16 og stærri járn skulu vera úr KS40. Mál á lykkjum eru utanmál. Ekki má skeyta meira en þriðja hvert járn í sama sniði. Upp með og undir öll op skal setja 2K12 . Yfir op skal setja 2K12 nema annað sé tekið sérstaklega fram. í ytri brún útveggja skulu járn liggja 3,5 sm frá steypuyfirborði en annarsstaðar gilda ákvæði ÍST10.

Almennar skýringar:
Ónefnd mál eru í millimetrum.
Kótar eru í metrum.
Undirstöður: Miðað er við að undirstöður standi á þjappaðri fyllingu, mesta álag <0.5MPa.
Aðflutt burðarfylling í og að sökklum og vera frostþolin og slitsterk
og skal kornadreifingin vera þannig að góð þjöppun náist.
Mesta steinastærð í hverju fyllingalagi má ekki vera meiri en 1/3 af fyllingarlagi hvers lags.
Gerð er krafa til þess að sérhvert fyllingarlag standist eftirfarandi kröfur miðað við þjöppupróf E2>/= 125 Mpa og E2/E1 </= 2,3.

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
VÍH
Suðurlandsbraut 46, 108 Rvk
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
Heimasíða: www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

Hannað	Teiknað	Samþykkt :
Í.H.	Í.H.	Kennitala 110383-5339

LINDARVEGUR 16
HVAMMSTANGA

BURÐARVIRKI

GRUNNMYND SÖKKLA

SNIÐ, SKÝRINGAR

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1:50 1:20	2-0.1	

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra:	Útgáfa	Dags.
	A	JÚLÍ '23



BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKEYTI. EFNI SKAL VERA HÚSÞURRT, BEINT OG LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. FÚAVÖRN SKAL BERA Á Í TVEIMUR UMFERÐUM, OG ÞESS GÆTT A TIMBRIÐ SÉ EKKI BLAUTT. EKKI MÁ SAGA Í SPERRUR EÐA SKERÐA Á NOKKURN HÁTT.
BERA SKAL BLÝMENJU (EÐA SAMBÆRILEGT) Á ALLAR STÁLFESTINGAR.

SKÝRINGAR :

ÞAKKLÆÐNING
ÞAK HEILKLÆÐIST TIMBURBORÐUM 25x150. NEGLING ER 3 STK. SKOTNAGLAR 2½" GALV. MEÐ LÍMI (EÐA 3 STK. 3" ÁN LÍMS) Í HVERT BORÐ OG Í HVERJA SPERRU. EKKI MÁ SKEYTA MEIRA EN ÞRJÚ BORÐ Í ÞVERSNIÐI. OFAN Á BORÐAKLÆÐNINGU KEMUR ASFALTPAPPI (ÞAKPAPPI). HEFTA SKAL PAPPA VIÐ BORÐAKLÆÐNINGU ÞAR SEM PAPPALÖG SKARAST (SKÖRUN MINNST 10 CM) OG KOMI PLASTBORÐI UNDIR HEFTI.
EFSTA LAG ÞAKKLÆÐNINGAR ER ÞAKSTÁL (sbr TEIKN ARKIT.) SEM NEGLIST VIÐ BORÐAKLÆÐNINGU MEÐ HEITGALVANHÚÐUÐUM KAMBÞAKSAUM 4,2/65 MEÐ GÚMMÍÞÉTTINGU.
FYRSTA NAGLARÖÐ KEMUR EINS NÁLÆGT ÞAKBRÚN OG HÆGT ER, NÆSTA RÖÐ 20CM FRÁ ÞEIRRI FYRSTU, ÞRIÐJA RÖÐ ER 40CM ÞAÐAN Í FRÁ OG SÍÐAN KOMA RAÐIR MEÐ 60CM MILLIBILI UPP AÐ KILI. Á 2M² SVÆÐI VIÐ ÚTHORN SKAL BIL MILLI ALLRA NAGLARAÐA VERA 20CM.
FYRSTU 3 NAGLARAÐIR NEÐAN FRÁ SEM OG SVÆÐI ALLT AÐ 1,5M FRÁ GAFLVEGGJUM NEGLIST Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU; ANNARS STAÐAR SKAL NEGLT Í ÞRIÐJU HVERJA HÁBÁRU.
PLÖTUR SKARIST UM A.M.K. 1½ BÁRU. AUKANAGLI KOMI MILLI NAGLARAÐA Á PLÖTUSAMSKEYTUM. VÍXLA SKAL NEGLINGU MILLI RAÐA ÞANNIG AÐ NAGLAR KOMI Á ALLAR BÁRUR.

GRUNNMYND ÞAKS, 1:50
FESTINGAR ERU SÝNDAR Á TEIKNINGUM 2-1.2 OG 2-1.3

SKÝRINGAR:

BURÐARVIÐIR:
NOTA SKAL STYRKLEIKAFLOKKAÐ TIMBUR Í FLOKKI C24 EÐA BETRA, Í ALLT BURÐARVIRKI ÚR TIMBRI. LÍMTRÉ SKAL VERA GL-30C EÐA BETRA.
VEGGJAGRINDUR ERU ÚR 100x120 C600 NEMA ÞAR SEM VEGGJAGRINDUR ERU HÆRRA EN 3,0 METRA. ÞAR SKULU VEGGJAGRINDUR VERA 100X120 C450. Í HORN Á ÖLLUM OPUM KEMUR VINKILL BMF 90 ÁN STYRKINGAR.
VEGGSTOÐIR FESTAST VIÐ VEGGREIMAR MEÐ VINKLI BMF 90 M.STYRK.
BERANDI INNVEGGIR ERU ÚR 100x120 C600, EFNISGÆÐI: C18. Á AÐRA HLIÐ BERANDI INNVEGGJA KOMI 9mm KROSSVIÐUR SEM NEGLIST VIÐ STOÐIR MEÐ 2" KAMBSAUM c/c150. KROSSVIÐUR LEGGIST Í LÍM.

UTAN Á VEGGJAGRIND KOMI 9MM KROSSVIÐUR SEM NEGLIST VIÐ STOÐIR MEÐ 2" KAMBSAUM c/c150. KROSSVIÐUR LEGGIST Í LÍM.

MILLI TIMBURS OG STEINS SKAL SETJA TVÖFALT LAG AF ASFALT PAPPA.

ÞAKSPERRUR ERU 45x245 C24 C600 AÐ JAFNAÐI NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.

BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKEYTI. EFNI SKAL VERA HÚSÞURRT, BEINT OG LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. FÚAVÖRN SKAL BERA Á Í TVEIMUR UMFERÐUM OG ÞESS GÆTT AÐ TIMBRIÐ SÉ EKKI BLAUTT. EKKI MÁ SAGA Í SPERRUR EÐA SKERÐA Á NOKKURN HÁTT. BERA SKAL BLÝMENJU(EÐA SAMBÆRILEGT) Á ALLAR STÁLFESTINGAR.

BOLTAR Í TRÉVIRKI SKULU VERA HEIT- GALVANHÚÐAÐIR, GÆÐAFLOKKUR 8.8.
ALLT TIMBUR SKAL VERA ÚR STYRKLEIKAFLOKKUÐU EFNI K18 EÐA BETRA. ALLA ÓVARÐA BURÐARVIÐI SKAL FÚAVERJA MEÐ A.M.K. TVEIMUR UMFERÐUM AF GRUNNFÚAVÖRN.

Húnaþing vestra
Samþykkt þann
07. júlí 2023
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
VÍH
Suðurlandsbraut 46, 108 Rvk
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
Heimasíða: www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

Hannað	Teiknað	Samþykkt :
Í.H.	Í.H.	Kennitala 110383-5339

LINDARVEGUR 16
HVAMMSTANGA

BURÐARVIRKI
GRUNNMYND ÞAKS
SKÝRINGAR

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1:50	2-1.1	

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra:	Útgáfa	Dags.
	A	JÚLÍ '23

FESTING, F1 1:10

ATH! FRÁGANGI ÞAKKANTS, LOFTUN ÞAKRÝMIS, EINANGRUN O.S.FRV. ER LÝST Á TEIKNINGUM ARKITEKTS



FESTING, F2 1:10

ATH! FRÁGANGI ÞAKKANTS, LOFTUN ÞAKRÝMIS, EINANGRUN O.S.FRV. ER LÝST Á TEIKNINGUM ARKITEKTS



FESTING, F3 1:10

ATH! FRÁGANGI ÞAKKANTS, LOFTUN ÞAKRÝMIS, EINANGRUN O.S.FRV. ER LÝST Á TEIKNINGUM ARKITEKTS



FESTING, F4 1:10

ATH! FRÁGANGI ÞAKKANTS, LOFTUN ÞAKRÝMIS, EINANGRUN O.S.FRV. ER LÝST Á TEIKNINGUM ARKITEKTS



FESTING, F5 1:10

ATH! FRÁGANGI ÞAKKANTS, LOFTUN ÞAKRÝMIS, EINANGRUN O.S.FRV. ER LÝST Á TEIKNINGUM ARKITEKTS



Húnaþing vestra
Samþykkt þann
07. júlí 2023
Byggingarfulltrúinn í Húnaþingi vestra
Bogi Kristinsson

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
VÍH
Suðurlandsbraut 46, 108 Rvk
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
Heimasíða: www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

Hannað	Teiknað	Samþykkt:
Í.H.	Í.H.	Kennitala 110383-5339

LINDARVEGUR 16
HVAMMSTANGA
BURÐARVIRKI
FESTINGAR ÞAKS

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1:10	2-1.2	

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra:	Útgáfa	Dags.
	A	JÚLÍ '23

Húnaþing vestra
Samþykkt þann
07. júlí 2023
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra

FESTING, F7 1:10

ATH! FRÁGANGI ÞAKKANTS, LOFTUN ÞAKRÝMIS, EINANGRUN O.S.FRV. ER LÝST Á TEIKNINGUM ARKITEKTS



FESTING, F6 1:10

ATH! FRÁGANGI ÞAKKANTS, LOFTUN ÞAKRÝMIS, EINANGRUN O.S.FRV. ER LÝST Á TEIKNINGUM ARKITEKTS



Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.
VÍH
Suðurlandsbraut 46, 108 Rvk
Sími: 695-4337
e-mail: ivar@vha.is
Heimasíða: www.vha.is
Kennitala: 540212-2790

Hannað	Teiknað	Samþykkt:
Í.H.	Í.H.	Kennitala 110383-5339

LINDARVEGUR 16
HVAMMSTANGA

BURÐARVIRKI

FESTINGAR ÞAKS

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1:10	2-1.3	

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra:	Útgáfa	Dags.
	A	JÚLÍ '23