



1. Hæð rofa sé 110 cm og veggljósa 165 cm
2. Pípur séu 16mm, ídr. 3x1,5q vír
3. Málstraumur rofa og tengla sé 13A
4. Hæð tengla sé 20 cm nema í Eldhúsi, Baði, Geymslu sé 110 cm
5. 16A lagnir skulu vera 20mm, ídregnar 2,5q vír
6. 25A tengill f.Eldavél skal vera 20mm ídregin 4q vír
7. Hæð útiljóna sé í samræði við eiganda
8. Lýsing í Stofu, Eldhúsi, Herb og Baði er Ledlýsing innfelld
dimmerar kona væntanlega fyrir flest ljósin.
9. Ath. með nánari staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsinnréttingu
10. Aðaltafla T1 skal vera 36 greina auk mælahlófs og smásp.hlófs, undirtafla T2 er greinatafla 24 greina með smásp.hlófi.
11. Allur rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð CE merktur
12. Allar lagnir skulu vera samkvæmt ÍST²⁰⁰⁹2006 um raflagnir bygginga
13. Rafverktaki ber alla ábyrgð á öllum raflögnum hússins þó að villur fynnist í raflagnateikningum.

