


AFSTÖÐUMYND 1:500



Vatnshali skal vera að gólfniðurfüllum, 10 mm/m.

PVC Táknar Polyvinylcloríð plastiögn.

PP Táknar Polypropylen.

PE Táknar Polyethylen.

HL	VANDLAUG	WATNSALERNI
VS	STEYPIAB	STEYPIAB
SB	ELDHÚSVASKUR	ELDHÚSVASKUR
EV	UPPÞVOTTAVÉL	UPPÞVOTTAVÉL
RV	PVOTTAVÉL	PVOTTAVÉL
Up	PURRKARI	PURRKARI
PV	BRUNNUR	BRUNNUR
Pu	ÞAKNIÐURFALL	ÞAKNIÐURFALL
BR	GÓLFNIÐURFALL	GÓLFNIÐURFALL
PN	AUKASTÚTUR	AUKASTÚTUR
GNG	HEITUR POTTUR	HEITUR POTTUR
AST		
HP		

TÁKN FYRIR SKOLPLÖGN
TÁKN FYRIR REGNVATNSLÖGN
TÁKN FYRIR KALT VATN
AFFALL HITAVEITU

SKÝRINGAR

Hæðarklár enu gefnir upp í metrum og á fullfrágengin góli. Hæðir eru gefnar upp í botn á rómum. Allar málseiningar eru í mm. Halli á lögnum er gefinn upp í prósentum. Lagnir skilast í lögga í samfara lög 10T og 15T og 15T 68. Lagnir skulu uppfylla kröfum kafla 14.6 í byggingareglugerð. Fræmislagnir undir botnplötu skulu vera PVC- plastör 100 mm í þvermál. Fræmislagnir í jörf frá skolbrúnni að götuþögn skal vera Ø150 mm úr steni eða BDR plastögn. Grata skal lögnum og brúnum í fullþjappað fylfingargræni. Fylla skal undir með finnum sandi og þjappa vel. Sandlag skal vera amk 150 mm. Lagnir skulu laggja í jafnt í boga en ekki á mufnum. Halli lagna skal aldrei fara yfir 30 prómli. Gofniðurfalli á baðherbergi tengist fræmsli handlaugar. Nakkræm og endanleg staðsetningusta ákvarðist miðað við þau tekni sem verða valin. Allar málseiningar skal endurskoða á staðnum.

MÓTTEKID
20. nóv. 2017
Byggingarfulltrúi
í Hunabíngi vest.

Daga.	Breytingar:	Nr.	Nafn:



meter teiknistofa ehf
Þverholti 3, 270 Mosfellsbæ

Gam: 89400S9
mister@meter.is www.meter.is
S. Pásson

TOLUSKRA		HANNAÐ	TEKNAB	YTRFARIB	OTGAFA
657-530-LINDARVEGUR 20		FO/VG	FO/VG	FO	
SAM-YKKI Fríðrik Ólafsson 2303592459		TEKNING NR. 657-L 1		MKV. 1:50/1:500	BLAÐ NR. L-01
		DACS. 11.11.2017		VERK NR. 657	

Ólafsson

LINDARVEGUR 20, 530 HVAMMSTANGI

GRUNNLAGNIR, AFSÖÐUMYND OG SKÝRINGAR

SAVING