

SKÝRINGAR

NOTÁLAG SKV. ÍST DS 410.
VINDÁLAG SKV. ÍST12, VENJULEGAR ADSTÆÐUR.
SNJÓADLAG SKV. ÍST12, SVÆÐI 1.
JARDSKJÁLFTAÁLAG SKV. ÍST13, 2. ÚTGÁFA.

GRUNDUN:

GRAFA SKAL ALLAN LAUSAN JARÐVEG ÚR GRUNNI NIÐUR
Á FASTAN BURÐARHÆFAN BOTN. SÖKKLAR SKULU STEYPTIR
Á KLÖPP, BÖLSTRABERGSFYLLINGU EDA GRÚSARFYLLINGU,
ÞJAPPADA Í LÖGUM MEÐ TITURVALTARA VIÐ HEPPILEGASTA
RAKASTIG. FYLLA SKAL Í GRUNN MEÐ
VIÐURKENNDU FYLLINGAREFNI OG ÞJAPPA Í LÖGUM VIÐ HÆFI-
LEGT RAKASTIG. STÆRD VALTARA OG LAGÞYKKTIR, SJÁ TÖFLU.
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUJARÐVEG ER 0,3MPa. SÉU SÖKKLAR
STEYPTIR Á FYLLINGU SKAL PLÖTUPRÓF GEFA E2>100MPa OG
E2/E1<2,2.

TÆKI	LAGÞ.M	FJÖLDI YFIRF.
10 TONNA VIBRÓVALTARI	0,80	6
5 TONNA VIBRÓVALTARI	0,40	6
0,5 TONNA VIBROPLATA	0,30	4
0,1 TONNA VIBRÓPLATA	0,20	4

TRÉVIRKI

TRÉHLUTAR SKULU FALLA ÞÉTT SAMAN Á ÖLLUM SAMSKEYTUM.
BURÐARVERKI ÚR TRÉ MÁ EKKI SKERÐA MEÐ ÚRTÖKU FYRIR
LÖGNUM OG Þ.H.
LÍMTRÉ: L40, LAGÞYKKT 33,3MM
ÖNEFNDIR BURÐARVIÐIR: K18
ALLA BURÐARVIÐI, SEM LIGGJA AÐ STEYPU OG VERÐA FYRIR
VEDRUN SKAL FÚAVERJA. LEGGJA SKAL TJÖRUPAPPA MILLI
BURÐARVIÐA OG STEYPU.
FESTINGAR OG STÁLHLUTIR:
STÁLGEÐI ST 37–2 SKV. DIN 17100.
ALLAR FESTINGAR, BOLTAR, SKIFUR OG NAGLAR SKULU VERA
HEITGALVANISERUÐ EDA RYÐVARIN Á ANNAN VIÐURKENNDAN HÁTT.
UNDIR ALLA BOLTAAUSA OG RÆR SEM KOMA AÐ TRÉ SKAL SETJA
SKIFUR MEÐ KANTLENGD 3d OG ÞYKKT 0,3d (d ER ÞVERMÁL BOLTA).
BURÐARVIRKI ÚTI SKULU VERA HEITGALVANISERUÐ.
SUÐUVINNA SKAL UNNIN AF FAGMÖNNUM MEÐ GILD LEYFI.

NEGLING KLÆDNINGAR

ÞAKPLÖTUR SKULU FESTAR Í ÁÐUR VALIN BORD, VENJULEGA 25X150,
SEM HAFI VERID NEGLD MEÐ 3 STK 75MM HEITZINKHÚÐUÐUM NÖGLUM
Í HVERJA SPERRU. ÆSKILEGT ER AÐ PLÖTURNAR SÉU FESTAR EFTIR BEINUM
LÍNUM, ÞÓ ÞANNIG AÐ FESTING DREIFIST Á FLEIRI EN EITT BORD. SÉRSTAKLEGA
Á ÞETTA VIÐ UM ÞAKBRÚNIR. ÞÉTTLEIKI NEGLINGAR MIÐAST VIÐ SNÚNN ÞAKSAUM
NEGLDAN Í 25MM ÞYKKA ÖHEFLADA KLÆDNINGU. SÉU NOTADAR AÐRAR FESTINGAR
MÁ BREYTA ÞÉTTLEIKA ÞEIRRA MIÐAÐ VIÐ ÚTDRÁTTARSTYRK. SÉ NOTUÐ ÞYNNRI
KLÆDNING SKAL STYTTA BIL Á MILLI NAGLARADA Í HLUTFALLI VIÐ FRÁVIK BORDA.
ÞYKKTAR FRÁ 25MM. ÞAKPLÖTUR SKAL NEGLA 50% ÞÉTTAR VIÐ ÞAKBRÚNIR EN
Á ÖÐRUM HLUTUM ÞAKSINS OG 100% ÞÉTTAR Á HORNUM.
VIÐ ÞAKBRÚNIR (SVÆÐI K) SKAL NEGLA AUKARÖÐ AF NÖGLUM FRÁ ÞAKBRÚN INN Á
ÞAKID SEM NEMUR 10% AF BREIDD HÚSSINS. BIL MILLI NAGLA Í ÞESSARI
RÖÐ SKAL VERA HELMINGI MEIRA EN Í ÞEIM RÖÐUM, SEM NÁ YFIR ÞAKID.
ÞESSI AUKANEGLING NÆR MEÐFRAM ALLRI ÞAKBRÚN, ÞANNIG AÐ HÚN TVÖFALDAR
NAGLAÞÉTTLEIKA Á HORNUM (SVÆÐI J) MIÐAÐ VIÐ MIÐHLUTA ÞAKSINS (SVÆÐI I).
VIÐ ENDASKEYTI SKAL ÁVALLT VERA NAGLARÖÐ.

ÞAKSVÆÐI			ÞÉTTLEIKI NAGLA		
J	K	J	HÆÐ HÚSS	ÞAKSVÆÐI	
				J	K
			6	21	16
			12	26	19
			18	29	22
				14	

STEYPUVIRKI

STEYPUMÓT

NÁKVÆMNI SKRÖFUR: UNDIRSTÖÐUR, STÆRD OG STADSETNING +/- 15MM
STÆRD ANNARRA STEYPTRA HLUTA +/- 3MM
STADSETNING ANNARRA HLUTA +/- 5MM
KÖTAR +/- 5MM
MISGENGI VEGGJA Í STEYPU SKILUM +/- 2MM
YFIRHÆÐ: BITA– OG PLÖTUMÓT SKULU HAFI YFIRHÆÐ 1/500
TITRUN. AF MINNSTA HAFI BYGGINGARHLUTANS
TAKA SKAL TILLIT TIL ÞESS AÐ ALLA STEYPU SKAL TITRA.

BENDING

MERKING JÁRNA:

K MERKIR KAMBSTÁL KS40 MEÐ SKRIDMÖRK 410MN/m2
KS MERKIR KAMBSTÁL KS40S MEÐ SKRIDMÖRK 410MN/m2
R MERKIR SLÉTT STÁL MEÐ SKRIDMÖRK 235MN/m2
L MERKIR HEILDARLENGD STANGAR
c/c MERKIR BIL MILLI BENDISTANGA, MIÐJA Á MIÐJU.

LÁRÉTT BENDING Í VEGGJUM GANGI HEIL UM HORN, VÍXLEGGIST
UM SKEYTILENGDIR EDA TENGIST MEÐ VINKLUM.
Í PLÖTUM OG VEGGJUM SKAL EKKI SKEYTA MEIRA EN FJÖRÐA
HVERT JÁRN Í SAMA ÞVERSNIDI, NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM..

SKEYTILENGDIR SÉU SKV. DS411.


STEINSTEYPA

ÖLL STEINSTEYPA OG MEDHÖNDLUN HENNA SKAL VERA Í SAMRÆMI
VIÐ ÍSLENSKAN STAÐAL ÍST10, FRAMKVÆMDAFLOKK B OG ÁKVÆÐI
BYGGINGARREGLUGERÐAR.
BRÖTÞÓLSFLOKKUR STEYPU Í BOTNPLÖTU: S200, ÖLL ÖNNUR STEYPA
SÉ S250.
HÁMARKSSTEINASTÆRD SÉ 19MM Í VEGGJUM OG BOTNPLÖTU.
SIGMÁL 60–100MM.

	MINNSTA STEYPUHULA Á BENDIJÁRN	SEMENTSMAGN Í RÜMMETRA	VATNSSEMENTS– TALA, V/S	LOFTMAGN
ÚTISTEYPA SEM VERÐUR FYRIR MIKLUM VEDRUNARÁHRIFUM OG VERULEGUM SALT– ÁHRIFUM	35mm	>=350KG	<0,45	>=5%
ÚTISTEYPA, SEM VERÐUR FYRIR VEDRUNARÁHRIFUM EN ER AÐ MESTU LEYTI LAUS VIÐ SALTÁHRIF.	25mm	>=300KG	<0,55	>=5%
STEINSTEYPA, LAUS VIÐ VEDRUNAR OG SALTÁHRIF (INNISTEYPA)	15mm	>=250KG		

HÚNAFNING VABEIRA
BYGGINGARFULLT
ZSK

ÚTGÁFUFERILL					
NR:	DAGS:	SKÝRINGAR:	HA:	YF:	SB:
B1	25.08.08		SVa	SVa	SVa
DAGS. UNDIRSKRIFTAR:			NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR:		



MANNVIT

VERKFRÆÐISTOFA

BREKKUSTÍGUR 39, 260 REYKJANESBÆR, SÍMI: 422 3636,
VEFFANG: www.mannvit.is NETFANG: mannvit@mannvit.is

HEITI VERKS:

FRÍSTUNDAHÚS

BYGGT VIÐ FS TIL FLUTNINGS

HEITI TEIKNINGAR:

BURÐARVIRKI

ALMENNAR SKÝRINGAR

TEIKNAD:	SV	BLAD NR.	N. BL. NR.	TÖLVUSKRÁ:	VNR:				
				TÖLVUSKRÁ	3.141.235				
HANNAD:	SV	YFIRFARID:		MKV:	NR. TEIKNINGAR:				
					B100				
DAGS. UNDIRSKRIFTAR:	NAFN OG KT. HÖNNUÐAR:		MANNVIT		430572-0169				
UNDIRSKRIFT HÖNNUÐAR:					ÚTGÁFA:				
Sveinn Valdimarsson 27.08.2008					B1				