





Mastur 22 m og tækjahús - ásynd/snið

Loftmynd - Bláhæð - Afstaða með lóð Neyðarlínu 1:2500



Melaafreittur Bláhæð Í sveitarfélaginu Húnaþingi vestra, landnr. 226320 Mastur og tækjahús Neyðarlínu - 112




Lóð:

Höfnunarkr. lóðar - ISNET 93:


Punktur	x-hnit	y-hnit
L1	403134.4	499678.4
L2	403154.4	499678.4
L3	403154.4	499658.4
L4	403134.4	499658.4
Mastur:	403149.0	499670.0

Um er að ræða leigulóð, þar sem reist er fjarskiptamastur (allt að 22 m) fyrir Tetra-kerfi Neyðarlínunnar ásamt tækjahúsi.

Landnúmer 226320 Melaafreittur Bláhæð
Bífræðastæði: 1
Stærð lóðar: 400 m²
Nýtingarhlutf. < 0,3
Hnit frá tækjabúnaði Neyðarlínu. Nákvæmni hnita: +/- 0.5 m
Aðkoma frá núv. vegslóða og þjóðvegi 1
Önefnd mál eru mm, hnit í m



Útdráttur úr aðalskipulagi
Sveitarfélags Húnaþings vestra 2014 - 2026
1:200.000. Svæði lóðar skástrikað



Almennar skýringar:

Almennt:
Um er að ræða allt að 22 m stálmastur ásamt tækjahúsi á Bláhæð Húnaþingi vestra, í landi Melaafreittar.

Um er að ræða mastur og tækjahús fyrir sendi í neyðar- og öryggisfjarskiptakerfinu TETRA ásamt almennum fjarskiptakerfum. Staðsetning, afstaða, lóðarstærð ásamt upplýsingum um mastur og tækjahús eru á meðf. teikningu.

Rafmagn:
Rafmagn er tekið um plægðan jarðstreng frá Hnútafirði.

Mastur:
Um er að ræða allt að 22 m stálgrindarmastur með áföstum fjarskiptabúnaði. Mastur er reiknað fyrir íslenskt vindálag og íslingu skv. gildandi íslenskum stöðlum. Við álagsreikninga masturs er miðað við mesta flatarmál loftnetsdíska upp á 5 m² í 22 hæð. Undirstaða stálmasturs er steypt á klöpp með innsteyptum stálboltum.

Tækjahús:
Búnaðarvirki út timbri, borðaklæðning á þak, krossviður undir klæðningu á veggjum. Klæðning utan á vegg er málmklæðning í lit sem fellur sem best við umhverfi. Á þak er báruð málmklæðning í lit sem fellur sem best við umhverfi. Ídráttarrör í gegnum vegg og gólf. Loftrásioþ í vegg með rist. Pallur við hurð. Hús klætt að innan með krossvið. Gólf klætt mótakrossvið. Gólf, veggir og þak einangrað með 100 mm steinull. Járnbitar undir húsi er festast við steyptar undirstöður. Hurð með krossviðarklæðningu. Litur á hurð og vindskeiðum valin sem næst litum í umhverfi. Reykskynjari í húsi auk öryggisskynjara, ásamt kolsýrusíðkvæði, 2 kg. Rafmagnshitun í tækjahúsi.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

Tækjaskýli - stærðir:
Brúttó flötur: 9.26 m²
Brúttó rúmmál: 16.68 m³
Birt flatarmál: 9.26 m²

SKANNAÐ

A	Afstaða, stærð húss o.fl.	19-01-19	GÞS
Br:	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
Tetra kerfi - Neyðarlínan Bláhæð, Húnaþingi vestra		Teikn nr:	100
Aðalteikningar - Lóðarblað, tækjahús, mastur		Frumstærð:	A2
Dags:	4-1-18	Mkv: 1:100/200/2500/2000	Hann: GÞS
Samþ:	020162-3099	V.nr17 038	Teikn: GÞS

