


04. sep. 2017 107

Uppstólað þak er sett á bilskúrinni og þak íbúðarhúss framlengt yfir geymslu milli húss og bilskúrs. Þakið bilskúrs er í beinu framhaldi af þaki íbúðarhúss að austan en með minni halla að vestan sem markast af lengd bilskúrsins. Uppstólaðar sperrur eru 45x120mm, súð er heilklaðað með 25v150mm borðum, þakpappa og báruðum álúsinkplötum. Súð neglist með 3 stk 3" saum í hverja sperru. 45x95mm reimar eru festar við steyp þak bilskúrsins með 10x160mm múrboltum c/c 600mm. 45x95mm stólar festast við reimar með 2x25mm BMF Gatagirði sem gengur undir reim L=560mm, negling 6 stk. $\frac{40}{40}$ kamsaumur hvoru megin. Sperrur festast saman í mænin 100x220mm BMF Gataplötum báðu megin, negling 10 stk. $\frac{40}{40}$ kamsaumur í hvert snið. Stólar festast við sperru með 80x180mm BMF Gataplötum báðu megin, negling 6 stk. $\frac{40}{40}$ kamsaumur í hvert snið. Speruendar við vesturbúr bilskúrs festast við steyp þak 90mm BMF vinklum sem festir eru með 10mm múrboltum L=160mm gegnum vinkil og reim og neglast í sperru með 6 stk. $\frac{40}{40}$ kamsaum hvoru megin. Báðir stafnar bilskúrspaks klæðast með 16mm VIROC plötum og á endum bilskúrsins frá steini að borðaklæðningu milli sperra klæðist með 12mm VIROC plötum til eldvarnar. VIROC plötur skal srúfa á trégrind með heitgalvanseruðum 6x60mm tréskrufum með þönnuhaus. Múrboltar, saumur, skrúfur og festingar skal vera heitgalvanserað. Á 12mm VIROC plötur skal bora þrjú 40mm göt á milli sperra og loka með flugnaneti að innan.



Hönnunarskjóti: Bjarni Þór Einarsson, kt. 310348-2449		Áritun hönnunarskjótið: 	
Verk: MELAVEGUR 11, HVAMMSTANGA		Hannað / teiknað: BÞE	
		Yfirfarir: BÞE	
Viðfangsefni: BÍLSKÚRSPAK BURÐARVIRKI OG ELDVARNIR		Dagsetning: 17.08.2017	
		Söfnþykki: 	
 RÁÐBÆRÐUR SF. RÁÐGJÖF OG VERKFR/EDIÐJÓNUSTA		Bjarni Þór Einarsson MTFÍ Byggingartæknifræðingur Bsc. kt. 310348-2449 Höfðabraut 6, 530 Hvammstanga, bthe@itin.is Símar: 455-2511, 892-8296, fax: 455-2509	
		Ataleikvortíð: 1:50 og 1:10	
		Verk - Teikning númer: 17K203 - M11A021	