




Húnaþing vestra
Samþykkt þann
- 7. apríl 2020
Byggingarfulltrúinn
í Húnaþingi vestra



UNDIRSTAÐA, MKV. 1:50

SKÝRINGAR

Undirstöður skulu standa á föstu eða fullþjöppuðu undirlagi.
Fyllt skal að undirstöðum með hreinni mól.
Festiboltar eru innlimdir 16 mm heitgalvaniseraðir snittteinar
L = 250 mm., stál 8.8.
Bora skal að lágmarki 150 mm fyrir festiboltum.

BYGGINGARLÝSING

Byggingin er 10' gámur fyrir díselraftöð sem er varaafli fyrir
Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga.

Gámurinn er staðsettur á lóðinni Nestún 1 og stendur á
staðsteyptum undirstöðum.

Flatarmál: 7,3 m²

Rúmmál: 18,9 m³



AFSTÖÐUMYND, MKV. 1:500
UPPRUNI LOFTMYNDAR: LOFTMYSIR EHF.

Breyting daga		Samþykktur		Verk		Hönnunarsjón:		Aðrir hönnunarspórnir	
						Bjarni Þór Einarsson, kt. 310348-2449			
						NESTÚN 1, HVAMMSTANGA		Hannað / tekið:	
								BPE	
								Yfirlit:	
								BPE	
								Dagsetning:	
								16.03.2020	
								Samþykktur:	
								Mælikvarði:	
								1:50 og 1:500	
								Verk - Teikning númer:	
								200302 - N11001	